

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kondisi sanitasi perlindungan mata dan jenis mata air yang ada di desa Campang Kabupaten Tanggamus 2024 dapat di simpulkan:

1. Jenis mata air pada delapan unit mata air memiliki jenis mata air artesis.
2. Kondisi sanitasi perlindungan mata air menunjukkan tingkat resiko empat mata air dengan resiko rendah,tiga mata air dengan resiko sedang dan satu mata air dengan resiko tinggi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Adanya perhatian dan intervensi dari pemerintah,khususnya pihak kelurahan agar dapat melakukan upaya pemeliharaan sarana mata air seperti pembuatan pagar dan mengupayakan jamban tidak terletak lebih tinggi dari mata air sehingga mata air tidak mengalami kontak langsung dengan pencemar.

2. Bagi Puskesmas

Dapat melakukan inspeksi terhadap sarana air bersih khususnya mata air di desa Campang secara rutin dan melakukan penyuluhan ke masyarakat mengenai penyakit yang dapat tertular oleh air yang

tercemar.

3. Bagi Masyarakat

Dapat melakukan gotong royong massal untuk pembuatan pagar disekiling mata air yang belum mempunyai pagar dan memperbaiki dinding yang bocor dan membuat dinding lebih kokoh. Dan memperhatikan letak jamban dan septictank di sekitar mata air agar tidak mencemari sumber air sebagai kebutuhan sehari hari masyarakat desa Campang.