

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Sarana Sanitasi Sekolah Dasar di Kota Bandar Lampung dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi fasilitas air bersih di Sekolah Dasar di Kecamatan Panjang dan di Sekolah Dasar di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung belum memenuhi syarat kesehatan, dan kapasitas air bersih juga belum memenuhi syarat.
2. Kondisi toilet (kamar mandi, wc, dan urinoir) di Sekolah Dasar di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung kurang baik seperti tidak terpisahnya toilet antara pria dan wanita toilet pria dan wanita jadi satu, proporsi wc/urinoir yang belum mencukupi untuk siswa /siswi, toilet dalam keadaan kotor, sedangkan untuk adanya lubang penghawaan sudah memenuhi syarat.
3. Kondisi sarana pembuangan air limbah di Sekolah Dasar di Kecamatan Panjang dan Sekolah Dasar di Kecamatan Kedaton umumnya sudah memenuhi syarat.
4. Kondisi sarana pembuangan sampah di Sekolah Dasar di Kecamatan Kedaton belum memenuhi syarat karna kotak sampah tidak terpisah sesuai jenisnya, tidak memiliki tutup

B. Saran

1. Untuk pihak Sekolah
 - a. Memperbaiki sarana sanitasi dasar yang rusak atau tidak bisa digunakan lagi yang meliputi:
 - 1) Sarana air bersih yang diperbaikinya kontruksi penyediaan air bersih seperti menambah kedalaman dinding sumur, menutup rapat sumur, dan m
 - 2) memperbaiki jarak sumur dengan sumber pencemar seperti sampah, pembuangan air limbah dan jamban.
 - 3) Sarana pembuangan tinja atau urinoir yaitu memperbaiki kontruksi jamban dan urinoir berupa perbaikan terhadap lantai yang retak, menyediakan jamban yang terpisah antara laki laki dan perempuan, pembersihan jamban minimal 1 hari sekali, menyediakan jumlah jamban yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan kesehatan yaitu 1 jamban/urinoir untuk 40 siswa dan 1 jamban/urinoir untuk 25 siswi.
 - 4) Sarana pembuangan air limbah (SPAL) agar dipisahkan antara saluran pembuangan air limbah dengan saluran penuntasan air hujan, pembuatan SPAL yang tertutup dan diberi bak control agar air limbah mengalir dengan lancar
 - 5) Sarana pembuangan sampah yaitu menggunakan kotak sampah yang tertutup, memperbaiki jarak TPS dengan ruang kelas minimal 10 meter, dan pemberian tutup untuk TPS.

2. Untuk Dinas Pendidikan Penulis menyarankan:
 - A. Mensosialisasikan dan menerapkan program lingkungan sekolah sehat kepada seluruh sekolah.
 - B. Menambahkan poin kesehatan dalam penilaian akreditasi sebagai penilaian penting.